



<b>Согласовано:</b> Руководитель ЦМТУ		<b>Утверждаю:</b> Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети»	
	<b>ЦМТУ</b> <b>Росстандарта</b>	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
	Сертификат: 272022dda1a46da235546aa350f45360b733a68a	 <b>Н.И. Шмыгин</b>	
	Владелец: <b>Калинникова Марина Григорьевна</b> Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024		

### Программа мероприятий

по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции

#### 1. Производитель продукции:

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети», расположенный по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова, дом 8, строение 1, помещение 1.

#### 2. Идентификация продукции:

Марка	Коммерческое наименование (тип)	Период производства	Период реализации	Количество продукции
Электрическая энергия переменного тока частотой 50Гц	Техническое электричество	нет	нет	В соответствии с объемами потребления

#### 3. Описание неисправности (дефекта) продукции:

Согласно обращению потребителя, возможное несоответствие показателей качества электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013 (низкое напряжение) по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Никольское, ш. Киевское, д. 23.

#### 4. Описание способа ремонтного воздействия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный
1.	Инициирование размещения на сайтах ПАО «Россети Ленэнерго» и Росстандарта или его территориального органа информации о проводимой программе мероприятий	2 кв. 2024 г.	Начальник ГТРЭС Антоненко А.С.
2.	Перераспределение нагрузок, ревизия контуров заземления, монтаж контуров	2 кв. 2024 г.	Начальник ГТРЭС Антоненко А.С.
3.	Выполнение мониторинга качества электроэнергии на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон для проверки эффективности проведенных мероприятий	3 кв. 2024 г.	Начальник ГТРЭС Антоненко А.С.
4.	Обработка данных мониторинга КЭ, формирование протоколов испытаний КЭ	3 кв. 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Красов Д.М.

5.	В случае недостаточности принятых мер по п.2 будет произведена замена голого провода на СИП и замена опор	3 кв. 2025 г.	Начальник ГТРЭС Антоненко А.С
6.	Уведомление АО «ПСК» в случае причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений и в случае выявления в рамках испытаний КЭ в период действия программы мероприятий факта поставке электрической энергии, не соответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013, о необходимости возместить вред, причиненный в результате поставке электрической энергии, не соответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013 при предъявлении претензии со стороны потребителя или необходимости снижения стоимости электрической энергии по заявлению потребителя в соответствии с п. 10 Приложения 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"	После выявления фактов причинения вреда и не соответствия ЭЭ требованиям ГОСТ 32144-2013	Начальник ОМиККЭ Красов Д.М.
7.	Направление в ЦМТУ Росстандарта информации о ходе реализации программы мероприятий	3 кв. 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Красов Д.М.
8.	Направление в ЦМТУ Росстандарта заключительной отчетной информации о реализации программы мероприятий	3 кв. 2025 г.	Начальник ОМиККЭ Красов Д.М.

Начальник ОМиККЭ

Начальник ГТРЭС

Красов Д.М.

Антоненко А.С.

**Продление программы мероприятий**

Реализация программы мероприятий продлена до «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.